

## CARACTERISTIQUES DE L'EPREUVE

Date de l'épreuve : 22/10/2021      Durée : 5 minutes

| Nombre de flexibles | Pression d'épreuve | Pression de service |
|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1                   | 15<br>(bar)        | 10<br>(bar)         |

## DESIGNATION DES FLEXIBLES

Type : multidiaial upe  
Dn : 63  
Lg (mm) : 1      2      6  
Raccords 1 sms femelle écrou inox Dn 63  
Raccords 2 sms femelle écrou inox Dn 63

## INFORMATIONS NUMERO DE FABRICATION

N° PO24941