

CARACTERISTIQUES DE L'EPREUVE

Date de l'épreuve : 11/09/2020

Durée : 5 minutes

Nombre de flexibles	Pression d'épreuve	Pression de service
1	15 (bar)	10 (bar)

DESIGNATION DES FLEXIBLES

Type : multial upe
Dn : 63
Lg (mm) : 5 2 0
Raccords 1 sms femelle écrou connecté Dn 63
Raccords 2 sms femelle écrou connecté Dn 63

INFORMATIONS NUMERO DE FABRICATION

N° PO 037858