

CARACTERISTIQUES DE L'EPREUVE

Date de l'épreuve : 11/05/2022 Durée : 5 minutes

Nombre de flexibles	Pression d'épreuve	Pression de service
1	22,5 (bar)	15 (bar)

DESIGNATION DES FLEXIBLES

Type : alikler d
 Dn : 50
 Lg (mm) : 2 0 0 0
 Raccords 1 : sms femelle écrou revêtu EPDM Dn 51
 Raccords 2 : sms femelle écrou inox Dn 51
 Info rondelles : 2 rondelles de couleur Jaune

INFORMATIONS NUMERO DE FABRICATION

N° **PO 475**