PROCES VERBAL D'EPREUVE DE FLEXIBLES

CARACTERISTIQUES DE L'EPREUVE

Date de l'épreuve : 11/05/2022 Durée : 5 minutes

Nombre de flexibles	Pression d'épreuve	Pression de service
1	22,5 (bar)	15 (bar)

DESIGNATION DES FLEXIBLES

Type :	alikler d			
Dn :	50			
Lg (mm) :	2	0	0	0
Raccords 1	sms femelle écrou revêtu EPDM	Dn 51		
Raccords 2	sms femelle écrou inox	Dn 51		
Info rondelles :	2	rondelles de couleur	Jaune	

INFORMATIONS NUMERO DE FABRICATION

N° PO 475