

CARACTERISTIQUES DE L'EPREUVE

Date de l'épreuve : 02/02/2023 Durée : 5 minutes

Nombre de flexibles	Pression d'épreuve	Pression de service
1	15 (bar)	10 (bar)

DESIGNATION DES FLEXIBLES

Type : multidual upe
 Dn : 63
 Lg (mm) : 6 0 0
 Raccords 1 : Macon femelle écrou inox Dn 65
 Raccords 2 : Macon femelle écrou inox Dn 65

INFORMATIONS NUMERO DE FABRICATION

N° demo castel